



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BACA VE YAĞLI KANAL TEMİZLETME,
FİRMA YETKİLENDİRME VE DENETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Teknik Kavramlar ve Esaslar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı Antalya Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki 14/07/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 21/10/2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile 19/12/2007 tarih ve 26375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri gereği periyodik temizlik iş ve işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporu olması gereken binalar, işyerleri, depolar ve tesislerin ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme, tesisat ve imalat sistemlerine ait bacalar ve yağlı kanallar bu yönetmelik kapsamındadır.

(2) Doğalgaz kullanan sistemler bu Yönetmelik kapsamında değildir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönetmelik;

- a) 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğin 6'ncı maddesine,
 - b) 19/12/2007 tarihli ve 26375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 58'inci maddesine,
- dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

- a) Belediye: Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı,
- b) Başkanlık: Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamını,
- c) Başkan: Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nı,
- ç) Meclis: Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ni,
- d) Genel Sekreter: Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri'ni,
- e) Genel Sekreter Yardımcıları: Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları'nı,
- f) İtfaiye Dairesi Başkanlığı: Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına bağlı olan İtfaiye Dairesi Başkanlığını,
- g) İtfaiye Dairesi Başkanı: Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanını,
- ğ) Şube Müdürü: Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı olan şube müdürlerini,
- h) Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Yetki Belgesi : Baca ve Yağlı Kanal Temizleme işi için gerekli olan belgeyi,
- ı) Firma: Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Belgesi almak isteyen veya alan yetkili firmaları,
- i) Temizlik: Baca ile yağlı kanalların insan sağlığı ve çevreye zarar vermeden ve yangın önleyici tedbirler olarak, açık ve temiz bir şekilde işlevlerini yerine getirmesinin sağlanmasını,
- j) Temizleme Tutanağı: Baca ve Yağlı Kanal Temizleme işi sonrasında temizliğin yapıldığı yer sorumlusu ile tutulan tutanağı,
- k) Personel Yeterlilik Belgesi: Baca Yağlı Kanal Temizleme Personeli Seviye 2 veya 4 MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) Yeterlilik Belgesini,



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BACA VE YAĞLI KANAL TEMİZLETME,
FİRMA YETKİLENDİRME VE DENETİM YÖNETMELİĞİ

- l) Denetim Ekibi: İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğünde görev yapan teknik personeli,
m) İlçe Belediye Başkanlığı: Gazipaşa, Alanya, Manavgat, Gündoğmuş, Akseki, İbradı, Serik, Aksu, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Döşemealtı, Korkuteli, Elmalı, Kumluca, Kemer, Finike, Demre, Kaş Belediyeleri'ni,
ifade eder.

Teknik Kavramlar

MADDE 5 – (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

- a) Yakıt: Gaz, sıvı, ya da katı halde bulunan ve yakılarak enerjiye dönüştürülebilen maddeleri,
b) Yakıt deposu: Yakıtların pazarlandıkları ya da kullanım amacıyla stok edildiği yeri,
c) Kalorifer kazanı: Yakıtların yakılarak enerjiye dönüştürüldüğü yeri,
ç) Brülör: Sıvı ve gaz yakıtları kazana (yanma odasına) pompalayarak ve ateşleyerek sürekli ısı (enerji) üretilmesini sağlayan aracı,
d) Baca: Yakıtların yanarken açığa çıkardığı zehirli gazların ve su buharının atmosfere taşınmasını sağlayan ulaşım yolunu,
e) Adi Baca: Tek kolon halinde zeminden çatıya kadar yükselen, birden fazla birimin kullanabileceği şekilde tasarlanmış tek bir ağızla çatı dışına ulaşan bacaları,
f) Bağımsız Baca: Her katı, her birimi ve her dairesi bağımsız olarak ısıtılan tüm binaların bu bölümlerinden hiçbir ek yapılmadan çatıya kadar uzanan bacaları,
g) Şönt (ortak) Baca: Her kat, her birim veya her daireden ekler yapılabilen ve tek bir boşaltım ağızı ile çatı üstüne çıkarılan bacaları,
ğ) Soba Bacası: Katı, Sıvı veya Gaz tipi yakıtlarla çalışan ve sınırlı yaşam alanını ısıtmaya yarayan sobaların atık gazlarını atmosfere ulaştıran duman yolunu,
h) Tek Kazanlı Kalorifer Bacası: Yapıda tek kazan sistemi bulunmakta olup, bunun bağlı olduğu bacayı,
ı) İki ve Çok Kazanlı Kalorifer Bacası: Yapının ısıtılması ve başka amaçla iki ve çok kazan kullanılıyorsa bunların bağlı olduğu bacayı,
i) Kat Kaloriferi Bacası: Bir katın ısıtılması ile ilgili olarak kullanılan bacayı,
j) Yakıt: Gaz, sıvı yada katı halde bulunan ve yakılarak enerjiye dönüştürülebilen maddelerin tümünü,
k) Müstakil Baca: Tek kolon halinde hitap edeceği birimden çatıya kadar yükselen ve sadece bir sistemin kullanımına göre tasarlanmış bacayı,
l) Atış Ağızı: Baca sisteminde fandan sonra açığa çıkan gaz, yağ ve buharları atmosfere taşıyan kısmını,
m) Baca Başlığı: Bacanın çekiş etkisini düzenleyerek harici etkilere koruyan ve baca çıkış ucuna monte edilen şapka şeklindeki yapı elemanını,
n) Baca Kamerası: Baca içerisini yatay ve dikey yönde görüntüleyebilen ve kayıt altına alabilen cihazı,
o) Baca Fırçası: Baca içerisine biriken atıkları temizlemeye yarayan, değişik ebatlarda üretilmiş, çelik veya dayanıklı sert malzemeden üretilmiş fırçaları,
ö) Baca Temizleme Kapağı: Bacanın temizlenmesinde ve kontrolünde kullanılan baca dış cidarının üzerinde yer alan sızdırmaz şekilde kapatılabilen müdahale ve kontrol kapağını,
p) Baca Temizleme Çıkrığı: Makara üzerine sarılı esnek çelik, tel ve baca kesimine uygun fırça aparatı ile birlikte kullanılan baca temizleme aletidir.
r) Baca temizleme ağızı: Metal, beton ve tuğla bacalarının iç yüzeylerinde zamanla birikerek tabaka oluşturan kurum ve yağ tabakalarının temizlenmesi için yapılan metal ağızı,
s) C tipi Hermetik ve Denge Bacalı Cihazlar: Yanma için gerekli olan havayı, monte edildikleri ortamdan bağımsız olarak özel hava bağlantısı ile dış ortamdan alan, kapalı yanma odalı, yanma



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BACA VE YAĞLI KANAL TEMİZLETME,
FİRMA YETKİLENDİRME VE DENETİM YÖNETMELİĞİ

ürünlerini özel atık gaz elemanları ile dış ortama veren havalandırmaları buldukları ortamdan bağımsız olan cihazları,

ş) Davlumbaz: Pişirme işlemleri neticesinde açığa çıkan yağ buharını ve dumanı toplayıp baca sistemine gönderen mekanizmayı,

t) Dekopaj: Kanallarda kontrol ve temizlik kapağı açmaya sağlayan kesme aletini,

u) Dikey Kanal: Davlumbaz ve yatay kanal yoluyla gelen buhar ve dumanı binanın çatı mahyası üzerine kadar taşıyan dairesel ve dikdörtgen kesitli baca yolunu,

ü) Duman Tableti: Baca çekiş testi yapmak için üretilen, yakıldığında alev ve is oluşturmadan duman çıkartan maddeyi,

v) Emiş Ağzı: Davlumbazlarda yağ tutucu panelin ardından dumanın kanala girdiği bölümü,

y) Fan: Davlumbaz ve baca içerisinde yoğunlaşan atık gazın tahliye edilmesini kolaylaştırmak için kanalın farklı bölgelerine monte edilebilen hızlandırma motorlarını,

z) Hava Atık Gaz Baca Sistemi: C tipi cihazlarda (yoğuşmalı cihazlar dahil) cihaz mahallinden bağımsız olarak yanma için gerekli olan taze havayı çatı üst seviyesinden itibaren fabrikasyon bir kanal vasıtasıyla sağlayan, yanma sonucu oluşan atık gazı ilgili standartlara uygun malzemelerden yapılmış (Paslanmaz Çelik, Seramik, Kompozit) bir baca ile çatı üst seviyesinden dışarı tahliye eden iç içe aynı merkezli iki kanaldan oluşan dikey baca sistemini,

aa) Hücreli Fan: Fan motorunun kapalı bir hücre içinde olduğu fanları,

ab) Kanal Tipi Fan: Kanalın içine monte edilen fanları,

ac) Kaskad Baca: Birden fazla yakıcı cihazın baca bağlantı ağızlarının yatayda oluşturulan kolektör ile ortak bir duman kanalına bağlandığı baca sistemini,

aç) Kişisel Koruyucu Donanım: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç, cihazları,

ad) Kontrol Kapağı: Baca veya yağlı kanalı temizlemek ve kirliliğini kontrol etmek için kullanılan vidalı veya menteşeli, sızdırmaz özellikte metal kapakları,

ae) Kurum: Tam yanmanın olmadığı durumlarda, baca içerisinde biriken katı, küçük parçacıkları,

af) Köpük Makinesi: Fan, davlumbaz ve yağlı kanallarda biriken yağ tabakasını çözmek için deterjanı köpük haline getirerek bu bölgeye püskürten cihazı,

ag) Salyangoz Fan: Hava emişi göbük kısmından alan, sırt kısmından çıkaran, şekil olarak salyangoza benzeyen fanları,

ağ) Spatula: Yağlı kanallarda birikmiş ve katılaşmış olan kurum, zift, yanık yağ vb. maddeleri kazımaya yarayan aleti,

ah) Yağlı Kanal: Toplu yemek pişirilen mutfaklarda bulunan ocaklara ait bacalarda, yemek buharı tarafından taşınan yağın birikmesi sonucu oluşan kanal,

ai) Gülle: Baca içinde mekanik bir şekilde hareket ettirilip baca duvarındaki her türlü birikintiyi dökerek temizlemeye yarayan metalden yapılan özel ağırlığı,

aj) Vargel: Baca temizlik fırçalarını baca içinde hareket ettirmeye yarayan ağaç, metal veya plastik sapı,

ak) Karabinalı Can Kurtarma İpi: Açılıp kapanabilen kilit sistemine bağlı yeterli uzunluk ve mukavemetteki ipi (halatı),

al) Maske: Isı, zehirli gaz ve tozlardan korunmak için başa takılan cihazı,

am) Yağ Tutucu Filtre: Pişirme ve kızartma işlemleri neticesinde açığa çıkan yağ buharını tutan, davlumbaz, kanal ve fanlara monte edilebilen aparatı,

an) Yağ Tutucu Panel: Pişirme ve kızartma işlemleri neticesinde alt taraftan aldığı buhara karşı geçirgen olup, yukardan damlayacak yağlara engel olan aparatı,

ao) Aydınlatma Ünitesi: Yangına sebep olabilecek kıvılcım ve elektrik kontağı gibi riskleri içermeyen aydınlatma cihazlarını,



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BACA VE YAĞLI KANAL TEMİZLETME,
FİRMA YETKİLENDİRME VE DENETİM YÖNETMELİĞİ

- ao) Elektrostatik Filtre: Elektrik beslemesi ile yüksek voltaj ile çalışan duman içerisindeki kurum, yağ ve kokuları önleyen metal panelleri,
aö) Karbon Filtre: Farklı kokulara göre değişik karbon partikülleriyle doldurulmuş filtreleri,
ap) Sulu Filtre: Açığa çıkan duman ve yağ buharı içindeki partikülleri su perdesi vasıtasıyla tutan filtreleri ifade eder.

Esaslar

MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki bina, depo, tesisleri kullananlar, bina depo ve tesislerdeki baca ve yağlı kanalları yetkili firmalara temizletmek ve yetkili firma tarafından belirtilen diğer tedbirleri almak zorundadır.

(2) Temizlik, İtfaiye Dairesi Başkanlığı veya bu konuda Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Yetki Belgesi verilen firmaların Personel Yeterlilik Belgesi bulunan personeli tarafından yapılır. Yetkisiz firma ve kişilerce temizlik yapılamaz.

(3) Firmalara Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Yetki Belgesi bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde verilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru İçin Gerekli Evraklar, Firmaların Yetkilendirilmesi, Denetimi, Denetleme Kurulu ile Firmaların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Başvuru İçin Gerekli Evraklar

MADDE 7 - (1) Firma, Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Yetki Belgesi almak için aşağıdaki evraklarla İtfaiye Dairesi Başkanlığına başvurur:

- a) Başvuru dilekçesi,
- b) Firmanın İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatının onaylı sureti,
- c) Vergi Levhasının onaylı sureti,
- ç) Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- d) Personel Yeterlilik Belgesi bulunan en az iki sigortalı personelin kimlik fotokopileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu kayıt belgeleri,
- e) Firma yetkilisinin noter onaylı imza beyanı,
- f) Bu yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1: Baca ve Yağlı Kanal Temizliği İçin Gerekli Malzemeler ile EK-2: Baca ve Yağlı Kanal Temizliği İçin Gerekli Kişisel Koruyucu Malzemelere sahip olduğu beyanı,
- g) Meclis tarafından tespit edilen; firma tarafından Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Yetki Belgesinin bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz,
- ğ) Personelin Yüksekte Çalışma Eğitimi Belgeleri.
- h) İlgili İlçe Belediye Başkanlıklarından başvuru tarihinden en fazla 6 ay içerisinde alınmış Numarataj Belgesi.

(2) Teslim edilen evrakların güncel olması gerekmektedir.

(3) İlgililerin yalan, yanlış ve yanıltıcı beyanı varsa haklarında kanuni işlem yapılır.

(4) Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Yetki Belgesi iki kere iptal edilen Firma, son iptal edilen belge yılını takip eden yıl başvuruda bulunamaz.

(5) Baca ve Yağlı Kanal temizleme Yetki Belgesi iptal edilen firma, yeniden Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Yetki Belgesi almak için tekrar başvuru yapması gerekmektedir.

Firmaların Yetkilendirilmesi

MADDE 8 - (1) Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Yetki Belgesi almak için firmaların yetkilendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılmaktadır;



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BACA VE YAĞLI KANAL TEMİZLETME,
FİRMA YETKİLENDİRME VE DENETİM YÖNETMELİĞİ

a) Kontrol için İtfaiye Dairesi Başkanlığı yetkilileri, firmaların hazır bulundurması gereken EK-1'deki Baca ve Yağlı Kanal Temizliği için içeriği ve adedi belirtilen gerekli malzemeler ile EK-2'deki kişisel koruyucu ekipmanlarını kontrol ederler.

b) Bütün başvuru ve kontrol evrakları eksiksiz olan firmalara İtfaiye Dairesi Başkanı tarafından imzalı bir yıl veya altı ay süre ile geçerli olan Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Yetki Belgesi verilir.

c) Yılın ilk altı ayında (Ocak-Haziran) hazırlanan Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Yetki Belgesinin geçerlilik süresi bir yıllık, ikinci altı ayında (Temmuz-Aralık) ayında hazırlanan Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Yetki Belgesinin geçerlilik süresi ise altı aylıktır. Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Yetki Belgesinin geçerlilik süresine göre, Meclis tarafından tespit edilen ücret tahsil edilir.

Firmaların İşinin Denetlenmesi

MADDE 9 - (1) Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Yetki Belgesi alan firmaların yeterliliği İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından denetlenir.

(2) Denetim Ekibince Baca ve Yağlı Kanal Temizliği ile ilgili denetimi yapılan ve eksik tespit edilen hususlar, Denetleme Kurulu tarafından temizliği yapan firmaya bildirilir ve tekrar temizlettirilir.

(3) Denetim Ekibi, denetimi yapılan yerde Ek-4'de yer alan "Baca ve Yağlı Kanal Temizlik Denetleme Formu"nu doldurur. Formlar düzenli olarak Denetleme Kurulu'na iletilir.

Denetleme Kurulu'nun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10 - (1) Denetleme Kurulu'nun Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıdaki şekildedir;

a) Firmaların denetlenmesi için İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde, her yıl ocak ayının ilk 15 günü içerisinde İtfaiye Dairesi Başkanının belirleyeceği süre boyunca çalışacak olan Denetleme Kurulu Teşkil edilir. Denetleme Kurulu, İtfaiye Dairesi Başkanının veya görevlendireceği bir Şube Müdürü başkanlığında iki İtfaiye Personeli ile beraber toplam üç kişiden oluşur.

b) Verilen hizmetin aksamaması için Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Yetki Belgesi alan firmaların; personeli, aracı, gereci, yardımcı ekipmanı, iletişim bilgilerini ve EK-3'e göre düzenlenip teslim edilen Baca ve Yağlı Kanal Temizlik Bilgi Formlarını ve Ek-4'deki Baca ve Yağlı Kanal Temizlik Denetleme Formunu kontrol eder.

c) Denetleme Kurulu, Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Yetki Belgesi sahibi firmaların personeli ve malzemeleri, gerekiyorsa firmanın yaptıkları temizliğin kalitesini ve başvuru esnasındaki teslim edilen evrakların güncelliğini denetler ve firmalar hakkındaki şikayetleri inceler.

ç) Denetleme Kurulu, denetim ve incelemelerde varsa noksanlıkları tespit eder. Noksanlıklar faaliyet göstermeye engel olacak düzeyde değilse iki hafta süre vererek giderilmesini ister.

Firmaların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11 - (1) Firmaların Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıdaki şekildedir;

a) Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm ilçelerde baca ve yağlı kanal temizleme işi yapmaları gerekmektedir.

b) Firmalar her ay (ilk 15 günü için ayın 20'ine, geri kalan günler için müteakip eden ayın 5'ine kadar, bu günlerin hafta sonu yada resmi tatile denk gelmesi durumunda takip eden ilk iş gününde) düzenli olarak EK-3'de belirtilen Baca ve Yağlı Kanal Temizlik Bilgi Formlarını doldurarak imzalı nüshalarını İtfaiye Dairesi Başkanlığına elektronik ortamda (itfaiye@antalya.bel.tr) veya yazılı olarak teslim ederler.

c) İtfaiye Dairesi Başkanlığınca yetkilendirilmemiş firmalar baca ve yağlı kanal temizleme işi yapamaz.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BACA VE YAĞLI KANAL TEMİZLETME,
FİRMA YETKİLENDİRME VE DENETİM YÖNETMELİĞİ

- c) Personel Yeterlilik belgesi bulunmayan ve/veya sigortasız çalıştırılan personel baca ve yağlı kanal temizleme işi yapamaz.
- d) Firmalar; Baca ve Yağlı Kanal Temizleme işlerinde; öncelikle Yangın Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği olmak üzere, bu konudaki diğer tüm mevzuata ve standartlara uygun hareket etmek zorundadırlar.
- e) Firmalar, İtfaiye Dairesi Başkanlığınca gerekli görülmesi ve yazı ile bildirilmesi halinde Resmi Kurum ve Kuruluşlara ait bacaları ücretsiz temizlemek zorundadırlar.
- f) Firmalar, İtfaiye Dairesi Başkanlığınca yapılacak olan toplantı ve eğitim davetlerine iştirak eder.
- g) Firmalar, iletişim bilgilerinin değişmesi halinde üç iş günü içerisinde yazılı olarak İtfaiye Dairesi Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür.
- ğ) Firmalar, Baca ve Yağlı Kanal Temizliği için başvuru yapan başvuru sahiplerine İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından verilen Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Yetki Belgesi ibraz eder.
- h) Firmalar, temizliği mevzuata ve tekniğe uygun olarak yapar.
- ı) Temizleme işlemi uzaklığa, yakınlığa bakılmaksızın en geç iki hafta içerisinde gerçekleştirilir. İş yoğunluğu veya başka sebeplerle karşılanamayan müşteri talebi olması halinde firmalar bu durumu Ek-3'deki Baca ve Yağlı Kanal Temizlik Bilgi Formunda belirtir.
- i) İtfaiye Dairesi Başkanlığının talep etmesi halinde Firmalar; istenilen süre içerisinde baca temizliği yapılan yerlerin fatura örnekleri ve temizlik yapılan yerlerin bilgilerini teslim eder.
- j) Firmalar tarafından baca temizlikleri yapılmış olan yerlerde baca yangını çıkması halinde ilgili firma hakkında yasal işlem bilirkişi raporuna göre yapılabilecek ve bu durumda Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Yetki Belgesi iptal edilebilecektir. Binanın çatısına, diğer kat ve binalara sirayet eden, temizliği yapılmış baca kaynaklı yangın durumunda da aynı yasal işlem uygulanır.
- k) Bacasını, belirli periyotlarda hiç temizletmediği veya temizletmeyeceği, gerekli bakım-onarım ve tadilatları yapmayacağı anlaşılan adresleri firmalar geciktirmeden yazılı olarak İtfaiye Dairesi Başkanlığına bildirirler.
- l) Temizleme yapan ekipler, temizleme öncesi ve sonrası görüntüleri iş sahibine teslim etmek zorundadır.
- m) Firmalar, Baca ve Yağlı Kanal Temizleme işi sonrasında temizliğin yapıldığı yer sorumlusu ile Temizleme Tutanağı tutmak zorundadır.
- n) Firmalar, Denetleme Kurulu tarafından talep edilen her türlü; bilgilerin, belgelerin ve evrakların güncel hallerini Denetleme Kurulu Kararının tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na teslim etmek zorundadır.
- o) Firmalar, Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Yetki Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde Personel Yeterlilik Belgesi bulunan ve sigortalı olarak çalışan en az 2 personel bulundurmamak zorundadır. Personel Yeterlilik belgesi bulunan, sigortalı olarak çalışan ve temizlik işi yapan tüm personelin İtfaiye Daire Başkanlığı'na da bildirmiş olması gerekmektedir. İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bildirilmemiş personel baca ve yağlı kanal temizleme işi yapamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Yetki Belgesinin Güncellenmesi ve İptali
Bacaların Temizlenme Periyotları



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BACA VE YAĞLI KANAL TEMİZLETME,
FİRMA YETKİLENDİRME VE DENETİM YÖNETMELİĞİ

Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Yetki Belgesinin Güncellenmesi ve İptali

MADDE 12 - (1) Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Yetki Belgesi alan firmalarda çalışan Personel Yeterlilik belgesi bulunan personel sayısı, iki kişinin altına düşmesi durumunda firmanın Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Yetki Belgesi iptal edilir.

(2) Geçerli Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Yetki Belgesi bulunan firmalar, mevcut belgesini Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından tespit edilen vize ücreti karşılığında vize edebilir. Bir belge en fazla iki kere vize edilebilir. Vize işleminin geçerlilik süresi, Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Yetki Belgesinin geçerlilik süresi ile orantılıdır.

(3) Yönetmeliğin esaslarına uymayan firmaların yetki belgeleri her zaman iptal edilebilir.

(4) Baca ve Yağlı Kanal Temizleme işlerini Personel Yeterlilik Belgesi olmayan, ve/veya sigortalı personel ile yapmayan firmaların Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Yetki Belgesi Denetleme Kurulu Kararı ile iptal edilir.

(5) İtfaiye Dairesi Başkanlığında yapılan denetimlerde yada vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda yapılan incelemelerde kusurlu bulunan firmaların Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Yetki Belgesi Denetleme Kurulu Kararı ile iptal edilir.

(6) EK-3'de belirtilen Baca ve Yağlı Kanal Temizlik Bilgi Formlarını aynı yönetmeliğin 11. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde belirtilen sürede İtfaiye Dairesi Başkanlığına iletmeyen firmalara ihtar verilir. 5'inci ihtardan sonra firmanın yetki belgesi Denetleme Kurulu Kararı ile iptal edilir.

(7) Denetleme Kurulu tarafından Firmalar hakkında tespit edilen noksanlıklar faaliyet göstermeye engel olacak düzeyde ise firmaların Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Yetki Belgesi Denetleme Kurulu Kararı ile iptal edilir.

(8) Denetleme Kurulunca bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 2 inci fıkrasına göre, 3 defa aynı işleme tabi tutulan firmaların yetki belgesi Denetleme Kurulu Kararı ile iptal edilir.

(9) Firmaların yalan, yanlış ve yanıltıcı beyanı var ise firmaların Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Yetki Belgesi Denetleme Kurulu Kararı ile iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

Bacaların Temizleme Periyotları

MADDE 13 - (1) Baca ve Yağlı Kanalların temizleme periyotları aşağıdaki gibidir;

a) Sıvı (mazot, fueloil vb.) ve katı yakıt (odun, kömür vb.) ile ısıtılan binaların yakıt depoları, kazan ve bacaları yılda en az altı ayda bir defa temizlenir.

b) LPG ve doğalgaz kullanılmış olsa dahi tüm bacalarda; otel, lokanta, restoran ve yemek fabrikası gibi topluma açık yerlerde ocaklarında yemek pişirilip, kızartma işlemi yapılan tüm yerlerin bacaları yılda en az dört ayda bir temizlenmesi veya gerekirse bacaların yenilenmesi zorunludur. Sistemlerin kullanım sıklığına göre yetkili temizlik şirketinin vereceği rapor doğrultusunda bu süre kısalsabilir.

c) Sobalarda odun ve kömür gibi yüksek oranda is bırakan yakıt kullanıldığı takdirde borular ayda bir, bacalar iki ayda bir temizlenir (borular kullanıcıların kendileri tarafından temizlenebilir)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

**Yasaklar, Yönetmeliğe Aykırılık Halleri, Hüküm Bulunmayan Haller, Yönetmelik Ekleri,
Yürürlük, Yürütme**



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BACA VE YAĞLI KANAL TEMİZLETME,
FİRMA YETKİLENDİRME VE DENETİM YÖNETMELİĞİ

Yasaklar

MADDE 14 – (1) Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Yetki Belgesi almayan gerçek ya da tüzel kişilerin temizleme işlemi yapmaları yasaktır.

Yönetmeliğe Aykırılık Halleri

MADDE 15 – (1) Bu yönetmelik hükümlerine aykırı fiiller hakkında fiilin ilgisine göre 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununu veya 30/03/2005 tarihli ve 5236 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu yönetmelik de hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümleri ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı emir ve talimatları uygulanır.

Yönetmelik Ekleri

MADDE 17 – (1) Denetim Ekibi ve Yetkili Şirketlerin çalışmalarında kullandıkları EK-1, EK-2, EK-3, EK-4'den meydana gelen 4 sayfalık ekler; bu yönetmeliğin devamı olup, yeni eklerin ilave edilmesi, eksiltilmesi, değiştirilmesi, basılması ve dağıtılması yetkisi İtfaiye Dairesi Başkanlığına aittir.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu yönetmelik, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinde kabulünün ardından yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle beraber, 10.09.2018 tarih ve 813 sayılı meclis kararı ile yürürlükte olan “ Baca ve Yağlı Kanal Temizleme, Firma Yetkilendirme ve Denetim Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

Yürütme

MADDE 19 – Bu yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TARAFINDAN KABUL EDİLEN YÖNETMELİĞİN			
TARİHİ	SAYISI	ADI	REVİZYON NO:
10.09.2018	813	Baca ve Yağlı Kanal Temizleme, Firma Yetkilendirme ve Denetim Yönetmeliği	R.00


Mesut KOCAGÖZ
B.Şehir Belediye Bşk. V.


Av. Büşra ÖZDEMİR
Divan Katibi


Kerem Kaya TURAN
Divan Katibi



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BACA VE YAĞLI KANAL TEMİZLETME,
FİRMA YETKİLENDİRME VE DENETİM YÖNETMELİĞİ

EK-1

BACA VE YAĞLI KANAL TEMİZLİĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER			
	MALZEME	İÇERİK	ADET / TAKIM (en az)
1	Araç	Personel ve malzeme taşımaya müsait servis aracı	1
2	Merdiven	En az 3 metre açılabilir portatif merdiven	1
3	Elektrik Süpürgesi	Endüstriyel tip ıslak veya kuru elektrik süpürgesi	1
4	El Lambası	Görüş açısı düzgün pilli veya şarjlı el lambası	1
5	İp	En az 30 mt. olacak şekilde en az 14 mm örgü halat	1
6	Fırça	Muhtelif temizleme fırçaları ve bunlara ait uzatma kolları	2
7	Matkap	Elektrikli veya şarjlı	1
8	Dekupaj	Ahşap ve metal kesme uçları	1
9	Sac Makası	Sağ ve sol yönlü sac kesme makası	1
10	İspatula	Çeşitli ebatlarda ıspatula	2
11	Naylon	Çalışma alanında etrafın korunması ve temiz çalışmak için	2
12	Ayna	Baca içi kontrolü için	2
13	Fotoğraf Makinesi	Çalışma yapılacak yerin ilk ve son hal fotoğrafları için	1
14	Çelik Fırça	Çeşitli ebatlarda tel fırça	2
15	Keski	Metal keski	2
16	Çekiç	Metal çekiç ahşap saplı	2
17	Kurum Top. Kaşığı	Baca içi kurumun alınması için	2
18	Metal Ağırlığı	Çeşitli kilogramlarda baca ağırlığı	2
19	Duman Tableti	Temizlikten sonra baca çekiş kontrolü için	-
20	Malzeme Sandığı		2
21	Murç		1
22	Pense		2
23	Harita(Navigasyon)	Araç veya mobil	1
24	Uyarı ve İkaz Levhası	Çalışma alanı bina alt kısmında ikaz bandı ve uyarı levhası	1
25	Tornavida		2
26	Yan Keski		2
27	Galoş		-
28	Vargel (Gelberi)		2
29	Çöp Torbası	Sanayi tipi	3
30	Yangın Söndürücü	2 adet 6 Kg'lık KKT/ABC yangın söndürme cihazı	2



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BACA VE YAĞLI KANAL TEMİZLETME,
FİRMA YETKİLENDİRME VE DENETİM YÖNETMELİĞİ

EK-2

BACA VE YAĞLI KANAL TEMİZLİĞİ İÇİN GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELER		
MALZEME	İÇERİK	ADET
Baret		2
İş Elbisesi	Tulum tipi iş elbisesi	2
Yağmurluk		2
İş Eldiveni		2
Çizme		2
Gözlük	Koruyucu gözlük	2
Maske	Partikül tutucu maske	2
İp	Karabinalı can kurtaran ipi	2
Emniyet Kemer	İsveç oturağı veya benzer tip	1
İlk Yardım Çantası	İlk yardım malzemeleri	1



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BACA VE YAĞLI KANAL TEMİZLETME,
FİRMA YETKİLENDİRME VE DENETİM YÖNETMELİĞİ

EK-4

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
İtfaiye Dairesi Başkanlığı			
Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü			
Baca ve Yağlı Kanal Temizlik Denetleme Formu			
Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Belge No:			
İşin Yapıldığı Tarih:		Denetim Tarihi:	
Temizlik Yapılan Yer:	Çalışma Yapılan Kısım		
Adres:			
Yetkili Kişi:			
TEMİZLİK YAPAN YETKİLİ FİRMA BİLGİSİ			
Firma Ünvanı:	Çalışmaya Katılan Personel Listesi		
	1-		
	2-		
Telefon:	3-		
E-Posta:	4-		
DENETİM KONUSU: İtfaiye Bakımından Baca ve Yağlı Kanal Temizlik İncelemesi			
YAPILAN İŞİN TANIMI			
KONTROL EDİLEN			
<input type="checkbox"/>	Davlumbazlar Kontrol Edildi.	<input type="checkbox"/>	Mutfak Zemini Kontrol Edildi.
<input type="checkbox"/>	Filtreler Kontrol Edildi.	<input type="checkbox"/>	Aspiratör Filtresi Kontrol Edildi.
<input type="checkbox"/>	Yatay Kanal Kontrol Edildi.	<input type="checkbox"/>	Damlamalar Kontrol Edildi.
<input type="checkbox"/>	Dikey Kanal Kontrol Edildi.		
<input type="checkbox"/>	Fan Kontrol Edildi.		
Denetim Görevlisi Adı Soyadı - İmza	Denetim Görevlisi Adı Soyadı - İmza	İlgili Kişi Adı Soyadı - İmza	